

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่

เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอโพธิ์ชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอโพธิ์ชัย ที่ รอ ๐๐๒๓.๑๖ /๑๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้บังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้	
เลขที่รับ	1092
วันที่	7 ก.ค. 66
เวลา	11-05

ที่ รอ ๐๐๒๓.๑๖/ ๑๓๑๖

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย

ถนนจรจำรูญ รอ ๔๕๒๓๐

๑

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

อ้างถึง หนังสือ อบต. หนองตาไก้ ที่ รอ ๘๖๙๐๑/๒๙๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้นายอำเภอโพธิ์ชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

อาศัยอำนาจตามนัย มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว จึงส่งคืนร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ ต่อไป เสร็จแล้ว ให้ส่งประกาศและสำเนาข้อบัญญัติฯ ให้อำเภอฯ ทราบ จำนวน ๒ เล่ม เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

สืบ นาคะ/ปลัด/น.ส. ออช. หนองตาไก้.
ด้วย นายอำเภอโพธิ์ชัย เห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้.
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖. เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ.
- เพื่อประกาศทราบ -

ขอแสดงความนับถือ

๕๖๒๕

(นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์)
นายอำเภอโพธิ์ชัย

นายกเทศมนตรี อำเภอโพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง

นิติกร ๗ ก.ค. ๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ - ๔๓๕๖ - ๗๑๒๓

งาเอศ

(จตุรวัฒน์ ผลเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้



ที่ รอ ๘๖๙๐๑/๒๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโพธิ์ชัย

อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ในการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการพิจารณาข้อบัญญัติไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔๕ จึงยกเลิกมติที่ประชุม ในข้อ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายอำเภอโพธิ์ชัย

เพื่อโปรดทราบ

- อบต.หนองตาไก่ ส่งร่างข้อบัญญัติฯ

เพื่อโปรดทราบ

น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายก อบต.หนองตาไก่ (นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)

- ตรวจรอบ ท.ส.ก.๑๐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่

สำนักปลัด งานนิติการ

โทร. ๐๔๓-๐๓๐๑๗๐

๖๕๖๖

๕ ก.ย. ๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ให้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ และนายอำเภอโพธิ์ชัย จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจางพวบน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ข้อ ๖ ให้เจ้าของ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน นํ้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้


ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม)



(นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่

เห็นชอบ



(ลงนาม) (นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์)

นายอำเภอโพธิ์ชัย

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพ ของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม.หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
(ตามรูปแบบ)โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม.
โดยรอบ หรือพอสมควรเมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้
ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัด
แน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว
๓๐๐ ถึง ๖๐๐ มม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม.โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงขอบ
ซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลยแต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบ
ซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึมจากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตรา
ส่วนผสมปูนทรายยา แนวปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อ ให้แน่น
แล้วปิดฝาปูน ท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือ

จาก จุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ ขนาด ของ ท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือ ใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้าขนาด ๑๗๕ มม.หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความ เหมาะสมของ สภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควาดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็ม(ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้น มาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอแล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้อง กันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูปจากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั้งจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็น ฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้


๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อดักต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำ

บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับที่พักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก(ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆตามตารางข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุเพียร ไชยนาแพง	ประธานสภาฯ	สุเพียร ไชยนาแพง	
๒	นายพอนชัย กมลสาร	รองประธานสภาฯ	พอนชัย กมลสาร	
๓	จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด	เลขานุการสภาฯ	จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด	
๔	นายบัวเรียน เยาวเรศ	ส.อบต. ม.๑	บัวเรียน เยาวเรศ	
๕	นายปัญญาวุธ ระดากรณ์	ส.อบต. ม.๒	ปัญญาวุธ ระดากรณ์	
๖	นายสุทนต์ สายโรจน์	ส.อบต. ม.๓	สุทนต์ สายโรจน์	
๗	นางพนม กอพงษ์	ส.อบต. ม.๔	พนม กอพงษ์	
๘	นายประกาศ สายโรจน์	ส.อบต. ม.๕	นายประกาศ สายโรจน์	
๙	นายอำนาจ น้อยอำมาตย์	ส.อบต. ม.๗	อำนาจ น้อยอำมาตย์	
๑๐	น.ส.วชิรญาณ น้อยอำมาตย์	ส.อบต. ม.๘	วชิรญาณ น้อยอำมาตย์	
๑๑	นายประยูร อุปชิต	ส.อบต. ม.๙	ประยูร อุปชิต	

ผู้ที่ไม่มาประชุม

๑. น.ส.วชิรญาณ น้อยอำมาตย์ ส.อบต.ม.๘ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์	นายก อบต.๖	บรรพจน์ ประเสริฐสังข์	
๒	นายสมดี สายโรจน์	รองนายก อบต.๖	สมดี สายโรจน์	
๓	นายประพันธ์ มลานวน	รองนายก อบต.๖	ประพันธ์ มลานวน	
๔	นายบุญ โพธิ์กุดไสย	เลขานุการนายกฯ	บุญ โพธิ์กุดไสย	
๕	นางพัชรินทร์ มาลาไสย	รองปลัดอบต.	นางพัชรินทร์ มาลาไสย	
๖	นางดวงสมร นาเมือง	หน.สำนักปลัด	นางดวงสมร นาเมือง	
๗	นางวนิดา โพธิ์จักร	ผอ.กองการศึกษา	วนิดา โพธิ์จักร	
๘	นางศุภลักษณ์ แซ่มรัมย์	ผอ.กองสวัสดิการ	ศุภลักษณ์ แซ่มรัมย์	
๙	นางพัชรียา ธนศรางกุล	ผอ.กองคลัง	พัชรียา ธนศรางกุล	
๑๐	นางสุพิชฌันท์ หันหลวงราช	หน.ฝ่ายนโยบายฯ	สุพิชฌันท์ หันหลวงราช	
๑๑	นางวิไลลักษณ์ ปิ่นพา	นักจัดการทั่วไป	วิไลลักษณ์ ปิ่นพา	
๑๒	นายเชษฐพร วงษ์สา	ผช.นายช่างสำรวจ	เชษฐพร วงษ์สา	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ท่าน ส.อบต.ม.๘ ลา เนื่องจากมีญาติได้เสียชีวิตในพื้นที่จำเป็นต้องไป
ช่วยดำเนินการทางด้านเอกสารที่อำเภอโพธิ์ชัย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

(วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา

ด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ สมัยประชุม
วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง ๕ ท่านแล้ว ทุกท่านได้อ่านและตรวจ
สอบเป็นการล่วงหน้า จึงขอให้สมาชิกสภาได้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและ
พิจารณาให้การรับรองต่อไป ที่ประชุมท่านใด มีข้อความจะเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด
ปลัด อบต.

ขออนุญาตครับใน ๔.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ขอ
อนุญาตให้นิติกรได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนระเบียบที่ถูกต้อง

นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา

ให้นิติกรนำเรียนต่อที่ประชุมสภาในขั้นตอนตามระเบียบการพิจารณาพิจารณา
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร

นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง
นิติกร

กราบเรียนท่านประธานสภา/รองประธานสภา/ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านตามที่ได้นำส่ง
รายงานการประชุมสภาแนบข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ทางท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ได้แจ้งว่าขั้นตอนในการพิจารณาข้อบัญญัติไม่
ถูกต้องจึงขอให้แก้ไขขั้นตอนการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เนื่องจาก
พิจารณาไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ อนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ เนื่องจากไม่ได้เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวได้

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด
ปลัด อบต.

ตามที่นิติกรได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ตามที่สภามีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงจำเป็นต้องขอได้โปรดมีมติยกเลิกรับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบให้การรับรองรายงานประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๔.๒ เนื่องจากพิจารณาไม่ชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องให้ยกเลิกมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระทุ้งถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่เสนอใหม่เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อ (หนองเสลิม)
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภาฯ	เรื่อง การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อ (หนองเสลิม)
นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายก อบต.	เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับการประสานงานจากชลประทานจากนายช่างของทางชลประทานว่าต้องการเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ได้รับทราบการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อ (หนองเสลิม)
จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต.	ประเด็น ๔.๑ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อ (หนองเสลิม) เป็นการแจ้งในที่ประชุมทราบ ส่วนระเบียบ ๔.๒ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำทางทิศเหนือหนองเสลิม (นากำนันเก่า) มีจุดให้ทางช่างเชษฐาเสนอเพื่อให้ทางสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายเชษฐพร วงศ์สา ผช.นายช่างสำรวจ	กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่ทางกองช่างได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการฝายชะลอน้ำหรืออาคารผลัดน้ำจำนวน ๓ จุด มีจุดที่บ้านหนองน้ำลึก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๖ และบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๘ ทั้งหมด ๓ จุด และได้ส่งหนังสือการให้ความยินยอมพร้อมเอกสารสิทธิส่ง ๒๗ ชุดพร้อมหนังสือยินยอมส่งให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้ามาสำรวจแล้วได้ขอเพิ่มในส่วนของหมู่ที่ ๓ เพิ่มเติมอีก ๑ จุดครับ
จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต	การเสนอโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในประเด็น ที่ ๒ คือ การวางแผนเขตการวางท่อระบายน้ำเพื่อที่จะผันน้ำจากหนองเสลิมและจุดการก่อสร้าง จุดที่ ๑ คือ หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๒ คือ หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๓ คือหมู่ที่ ๘ และอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือ หมู่ที่ ๓ เพื่อที่จะประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางชลประทานต่อไปขอสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง ๔ จุด
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา	ขอบคุณครับและมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มี
มติที่ประชุม	กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นายบัวเรียน เยาวเรศ (ส.อบต.ม.๑)	กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิก สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนกระผมก็มีความคิดเหมือน ท่านสมาชิกท่านอื่น แต่ละปีเราก็มีงบประมาณมาพัฒนาน้อยอยู่แล้วถ้าเรากู้ยืม เงินมาเราก็จะมีงบประมาณมาพัฒนาน้อยลง
นายประยูร อุปชิต (ส.อบต.ม.๙)	กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านส่วนกระผมขอให้ขอการกู้ยืมเงินไปก่อน
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา	ขอบคุณครับและมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญท่าน ถ้าไม่มีข้อสงสัย กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้เห็นชอบกู้เงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
มติที่ประชุม	ไม่เห็นชอบในหลักการ การกู้เงินฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา นางพัชรียา ธนศรางกุล ผู้อำนวยการกองคลัง	๔.๔ แจ้งสถานะการเงินการคลัง (กองคลัง) แจ้งสถานะการเงินการคลัง (กองคลัง) เชิญผู้อำนวยการกองคลังได้นำเสนอต่อที่ประชุม กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในส่วนของ กองคลังจะได้นำเสนอสถานะการเงินการคลัง รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับจริง ๑๗,๘๓๘,๕๐๒.๐๕ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๔,๕๖๘,๓๓๐.๔๖ บาท ก่อ หนี้ผูกพัน ๑,๙๙๖,๕๒๐.๘๙ รวม ๑๖,๕๖๔,๘๕๑.๓๕ บาทรับจริงสูงกว่าจ่าย จริง ๑,๒๗๓,๖๕๐.๗๐ บาท
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต.	ขอบคุณครับ ท่าน ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภา กระผมขอนำเรียนให้พิจารณาเรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.....กระผมขอให้เลื่อนมาพิจารณาก่อน ท่านประธานสภาเห็นชอบไหมครับ
นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา	เห็นชอบให้เลื่อนมาพิจารณาก่อนได้เลยเชิญท่านนายก อบต. ได้นำเสนอญัตติ พิจารณาขอแก้ไข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....
นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายก อบต.	ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... รายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ) จึงตราข้อบัญญัตินี้ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่านดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดเตรียมให้และขอให้พิจารณา ๓ วาระรวด
นายสุทนต์ สายโรจน์ (ส.อบต.ม.๓)	ข้าพเจ้าขอให้พิจารณา ๓ วาระรวดครับ

นายบัวเรียน เยาวเรศ

(ส.อบต.ม.๑)

นางพนม ก่อพงษ์

(ส.อบต.ม.๔)

นายประยูร อุปชิต

(ส.อบต.ม.๙)

นายสุเพียร ไชยนาแพง

ประธานสภา

มติที่ประชุม

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด

ปลัด อบต.

ข้าพเจ้าขอให้พิจารณา ๓ วาระรวดครับ

ข้าพเจ้าขอให้พิจารณา ๓ วาระรวดคะ

ข้าพเจ้าขอให้พิจารณา ๓ วาระรวดครับ

ขอบคุณครับขอมติที่ประชุมสภาว่าให้พิจารณาเป็น ๓ วาระรวดหรือไม่

ให้พิจารณา ๓ วาระรวด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ขออนุญาตนำเรียนประเด็นข้อกฎหมายของการบังคับใช้การระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางสาธารณะที่จะต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้น แต่ด้วยปัจจุบันบริบทของบ้านเรายังเป็นชุมชนชนบท ตามข้อ ๑๓ จึงอาจมีการยกเว้นการบังคับใช้ไปก่อนได้

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

- ท่านนายกได้แถลงร่างข้อบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมา มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๒ ขึ้นแปรญัตติ

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๔ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ มติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียว ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว สมาชิกท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นเสนอก็ได้ และที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติพิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกสภาท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ว่าเป็นของร่างเดิมหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๓ ตราเป็นข้อบัญญัติ

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้า มีเหตุอันสมควรในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

- นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดอยากจะอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปราย ขอมติที่ประชุมว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
- มติที่ประชุม มติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๔.๕ รายงานการช่วยเหลือวาทภัย ในเขตตำบลหนองตาไก้และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)
- นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา รายงานการช่วยเหลือวาทภัย ในเขตตำบลหนองตาไก้และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เชิญสำนักงานปลัด ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภา
- นางดวงสมร นาเมือง หัวหน้าสำนักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในส่วนของงานสำนักงานปลัด งานป้องกัน ฯ ขอรายงานการช่วยเหลือวาทภัย ในเขตตำบลหนองตาไก้จะได้นำเสนองานป้องกันดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสภา บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)
- นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดและมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญ ท่าน ส.อบต.ม.๑ ท่านบัวเรียน
- นายบัวเรียน เขามะเรต (ส.อบต.ม.๑) ในการให้ความช่วยเหลือกระผมอยากจะให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของไม่ยอกให้ช่วยเหลือเป็นเงินสด
- นายประยูร อุปชิต (ส.อบต.ม.๙) ในกรณีที่เราให้ความช่วยเหลือนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะการ ช่วยเหลือล่าช้า ถ้าเราช่วยเหลือเป็นเงินสดก็ได้ไปดำเนินการในส่วนที่เขาต้องการ จริง ๆ ก็เลยเห็นด้วยในการที่ช่วยเหลือเป็นเงินสด
- นางพนม ก่อพงษ์ (ส.อบต.ม.๔) เห็นด้วยกับการช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไปให้ทันทีเพราะเพื่อเกิดฝนตกอีกจะได้มีที่อยู่อาศัยและอยากสอบถามที่ส่วนของพื้นที่ ที่เจ้าของที่ดินไม่ใช่คนในตำบลหนองตาไก้เราจะให้ความ ช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง เพราะว่าเวลาเสียภาษีเขาก็เสียภาษีให้กับทางอบต.หนองตาไก้แต่ทางอบต.หนองตาไก้ไม่ได้ช่วยเหลือ
- นายสุเพียร ไชยนาแพง ประธานสภา การให้ความช่วยเหลือวาทภัยในพื้นที่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ที่อบต.หนองตาไก้ แต่ไม่มีบ้านเลขที่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเราก็จะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือ
- จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด ปลัด อบต. ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น ในช่วยการให้ความช่วยเหลือที่เกิดความล่าช้า ขอให้ทางพนักงานเราแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์ด้วย ในส่วนของพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้มีบ้านเลขที่ทางอบต.ก็สามารถรับรองการเสียหายที่เกิดขึ้น รายงานส่งเป็นยังภูมิลำเนาที่มีบ้านเลขที่ที่อาศัยอยู่ ให้ทางกองช่างได้ดำเนินการรายงานให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

- นายบุญ โพธิ์กุดไสย
เลขาฯนายก
นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา
- นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์
นายก อบต.
- นายประกาศ สายโรจน์
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
- จอ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด
ปลัด อบต.
- นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา
- นายเชษฐพร วงษ์สา
ผช.ช่าง
ประธานสภา
- นายสุเพียร ไชยนาแพง
ประธานสภา
- เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
- ในหมู่ที่ ๔ ทั้ง ๒ จุดใหญ่ๆ เป็นปัญหามากเช่นกันครับ
- เชิญท่านนายกครับ
- สืบเนื่องจากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
สภา อบต.หนองตาไก้ ได้ให้ความเห็นชอบซ่อมคันดินลำห้วยทรายทั้งหมด ๗ จุด เป็นเงิน
๑๕๘,๗๐๐ บาท และโครงการไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหนองสาธารณะ(หนองยาง) หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๕๘,๕๐๐ บาท ทางคณะผู้บริหารไม่ได้คำนึงถึง ถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะรีบดำเนินการ
การให้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูฝนตลอดผมจึงขอเสนอให้ทำฝายชะลอน้ำแบบถาวร ก็ยังมีปัญหา
คือเจ้าของนาบางจุดไม่ยอมให้ทำฝายชะลอน้ำ แต่บางคนก็ยินยอมทำฝายฯ ถึงอย่างไรเรา
ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด จึงเรียนให้ทุกท่านในสภาฯทราบ
- นาบางแปลงเขาไม่สามารถรอได้จึงลงนาแล้ว ส่วนนางนงบุปผา หมู่ที่ ๔ ได้
ติดต่องธโกมาทำคันดินแล้ว ผมขอสอบถามว่าถ้าจะลงมือซ่อมแซมก่อน เมื่อ
มีงบประมาณเข้ามาถึงทำการเบิกจ่าย จะทำได้หรือไม่
- ขอเรียนให้ทราบว่า การให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการให้ก่อนแล้วเบิกจ่ายทีหลัง
ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่ชอบด้วยระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ ถ้ามี
งบประมาณมอบให้ ผอ.กองคลัง ได้ดำเนินการแจ้ง แหล่งที่จะโอนงบประมาณ
มาไว้ในงบประมาณแล้วให้ช่างประมาณราคาเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบ ผมขอสอบถามเรื่องไฟส่องสว่าง หนองยาง หมู่ที่ ๖
ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
- ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางครับ
- ไม่ทราบว่า ส.อบต. ท่านใดมีข้อจะถามหรือหารือบ้างครับ เชิญ ส.อบต. หมู่ ๗
- ถ้าไม่มีอะไรแล้วกระผมขอปิดการประชุมครับ

ลงชื่อ จ.อ.

(จตุรวัฒน์ ผลเกิด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ .


(นายสุเพียร ไชยนาแพง)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ผู้รับรองการบันทึกการประชุม


คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
ได้ตรวจรายงานการประชุมครบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบัวเรียน เยาวเรศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประกาศ สายโรจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนวย น้อยอามาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประยูร อุปชิต)

(ลงชื่อ) -  กรรมการและเลขานุการ
(นายปัญญา ระดากรณ์)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ที่ ๓๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย

๑. นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์	นายก อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสมดี สายโรจน์	รองนายก อบต.	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายประพันธ์ มลานวน	รองนายก อบต.	รองประธานคณะกรรมการ
๔. นายบุญ โพธิ์กุดไผ่	เลขานุการนายก อบต.	คณะกรรมการ
๕. นางพัชรินทร์ มลาไสย์	รักษาการ ผอ.กองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางพัชรียา ธนศรางกุล	ผอ.กองคลัง	คณะกรรมการ
๗. นางวนิดา โพธิ์จักร	ผอ.กองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๘. นางศุภลักษณ์ แซ่มรัมย์	ผอ.กองสวัสดิการ	คณะกรรมการ
๙. นางดวงสมร นาเมือง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๑๐. จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด	ปลัด อบต.	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๑. น.ส. จุฬาลักษณ์ แสนสีมิง	นิติกร	คณะกรรมการ/ผช.เลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้

ระเบียบวาระการประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ ออกข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้ง

บ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
๒	นายสมดี สายโรจน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
๓	นายประพันธ์ มลานวน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
๔	นายบุญ โพธิ์กุดไธย์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
๕	นางพัชรินทร์ มลาไสย์	ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
๖	นางพัชรียา ธนศรางกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นางวนิดา โพธิ์จักร	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๘	นางศุภลักษณ์ แซ่มรัมย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
๙	นางดวงสมร นาเมือง	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐	จำเริญจตุรวัฒน์ ผลเกิด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่
๑๑	นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง	นิติกร

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งให้ทราบ

นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง (นิติกร) ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อตกไขมันในองค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้าง
อาคารให้ติดตั้งบ่อตกไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพิทย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อำเภอโพนทราย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อตกไขมันดังนี้
กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียหมายถึงกระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้ น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกันซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพียกกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ๒. สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้วจึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (กรณีเทศบาล) มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒(กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓)แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม.....ไม่มี...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๑. เรื่องการพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ออกข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามร่างข้อบัญญัติที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารได้พิจารณา เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ในชุมชนตำบลหนองตาไก้ นั้น

น.ส.จุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผลักน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก่ กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด

ตามที่ผ.เลขา ได้เสนอร่างมาขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติได้ช่วยกันพิจารณาเพื่อปรับให้เข้ากับชุมชนของเราและท่านใด มีความเห็นจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นางพัชรินทร์ มลาไสย์

รายละเอียดของการตามที่นิติกรได้กล่าวมาข้างต้นเรื่องข้อความในการจัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำเสียในอาคารจากรายละเอียดที่ปรับเพื่อให้เข้าในตำบลหนองตาไก่แล้ว เพราะสืบเนื่องบ้านเราเป็นชนบท ส่วนมากแล้วก็ได้ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำเสียในอาคารอยู่แล้ว เท่าที่ได้ดูร่างข้อบัญญัติก็เห็นด้วย

นางวนิดา โพธิ์จักร

จากรายละเอียดฉันเห็นด้วยค่ะ

นางดวงสมร นาเมือง

ฉันก็เห็นด้วยจากรายละเอียดที่ได้ช่วยกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่ะ

จ.อ.จตุรวัฒน์ ผลเกิด

มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่ได้เสนอเพื่อขอจัดทำข้อบัญญัติ เรื่องข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำเสียในอาคาร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) -ไม่มี-

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึก
(นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสีมิ่ง)
นิติกร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้